


Условные обозначения

- ГЗ — Реконструируемый газопровод высокого давления (0,6 МПа)
- ГЗ — Существующий газопровод высокого давления (0,6 МПа)
- ГЗ — Существующий газопровод низкого давления
- ГЗ — Проектируемый газопровод высокого давления
- Вн, Кб — Водопровод, канализация бытовая
- В — Кабель связи "Растелеком"
- Т — Тепловые сети
- Сква. 1112 — Скважина, её номер
- — — — — Граница проектирования ОАО "Малоярославецмехрайгаз"
- — — — — Редукционная муфта
- 1,5 м — Граница охранной зоны газопровода 2 x 2 м
- — — — — Расстояние газопровода до коммуникаций, зданий в метрах
- — Табличка-указатель на ж/б опоре
- — на существующих сооружениях

Схема расположения листов



- Чертеж разработан на топосъемке, выполненной НП "СРО "Лига Изыскателей" ООО "ГеоСфера", г. Брянск, 2015 г.
- На исследуемом участке реконструкции трассы газопровода пробурено 8 скважин глубиной по 6,0 м с паспояным опробованием.
- Горизонтальная разбивка выполнена в системе координат МСК-40, система высот Балтийская, масштаб 1:500.
- Все размеры даны в метрах по осям.
- Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацией этих коммуникаций.
- Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала производства земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций необходимо вызвать представителей соответствующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций.
- По завершении работ необходимо выполнить восстановление элементов благоустройства в полном объеме.

14.28-2015 ПП/ЛО. ГСН					
Проект планировки линейного объекта "Газопровод высокого давления с заменой d=100 мм на d=150 мм от колодца ул. Старая Садовая до колодца на ул. Первомайская и к котельной техникум в г. Малоярославец					
Изм.	Колуч.	Лист	Нгол.	Погнись	Дата
ГИП	Блинов	10.15			
Разработ.	Сергеева	10.15			
Проверил	Стешев	10.15			
Газоснабжение.				Стадия	Лист
Наружные газопроводы				P	2
План трассы газопровода. М 1500				Листов	
Узел врезки № 1				ОАО "ММРГ"	